

- آیا موتورخانه دارای قلاب مناسب سقف جهت جابجایی تجهیزات می باشد؟ بند (۶-۳-۷)

بلی خیر

- آیا دریچه های دسترسی در کف موتورخانه مشترک برای چندین آسانسور به ابعاد

$m (0.8 \times 0.8)$ وجود دارد؟

بلی خیر

- آیا سوراخهای داخل موتورخانه دارای یقه به بلندی ۵cm می باشد؟

بلی خیر

- در صورت وجود اطاق فلکه ای بکنید توقف اضطراری وجود دارد؟

بلی خیر

- در صورت وجود اطاق فلکه آیا دارای

روشنایی دائمی می باشد؟

بلی خیر

